



|    |              |                |                |
|----|--------------|----------------|----------------|
|    | 来歴           | 担当             | 承認             |
| △x | ネジ変更/H24-396 | 24.12.19<br>塚原 | 24.12.26<br>西村 |



A-A断面図

注1. 適合PF管コネクタ：MFSK-16GS(未来工業株式会社製)  
 2. ボックスの埋込深さが浅い場合、ボックス上部のスラブ・モルタルに割れが生じる可能性があります。



| 数量 | 項目 | 図番 | 品名               | 材料 | 処理 | 寸法&記事 |
|----|----|----|------------------|----|----|-------|
| 1  | 6  |    | アースネジ            | 黄銅 |    | M4    |
| 2  | 5  |    | ナベネジ             |    |    | M4x10 |
| 4  | 4  |    | M4逆セレート付サラタッピンネジ |    |    | M4x8  |
| 1  | 3  |    | LSF養生板           | 木板 |    |       |
| 1  | 2  |    | 119角ボックスカバー      | 鋼板 |    |       |
| 1  | 1  |    | 119角浅型ボックス本体     | 鋼板 |    |       |

|                      |         |         |     |
|----------------------|---------|---------|-----|
| 承認<br>2021.01.19  馬木 | 名称      | 備付      | 三角法 |
| 検図<br>2021.01.15  島村 | LSF0600 | 3F8345C | 尺度  |
| 製図<br>2021.01.13  出口 |         |         | 1:1 |
| 設計<br>2021.01.13  島村 | 関連事項    | 図番      |     |
| <b>株式会社TERADA</b>    |         |         |     |